

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

г. Усть-Тучное

"5" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А, Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 14, 16, 18, 20 дома № 10 по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 14, 16, 18, 20. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 120 мм, а вентиляционных каналов 120 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из б/металл дымоотводы из б/металл.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 14, 16, 18, 20 и составляет 2,2 Па, что требуемому значению разряжения равному Па.
4. Замеры производились прибором Термосенсор № 410-1 поверка прибора произведена с. 13.08.2020г по 13.08.2021г.
5. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 14-20 составляет 51 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 6,3 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 14, 16, 18, 20 на срок до «5» июня 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

_____/ Нехорошкин Р.А.
 (личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

_____/ Гладченко Е.А.
 (личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

_____/ Гладченко В.А.
 (личная подпись)



Акт зарегистрирован «14» сентября 2020г.


М.П. Для документов

за № 766

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.
2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

☒ вентиляция размеры в метрах
☒ дымоход



Заказчик _____