

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

г. Лютное

"5" декабря 2020г.


Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А, Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 2, 8, 11, 5 дома № 10 по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 2, 8, 11, 5. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 120 мм, а вентиляционных каналов 120 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из б/металлов дымоотводы из б/металлов вентиляционные каналы из б/металлов.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 2, 8, 11, 5 и составляет 22 Па, что требуемому значению разряжения равному Па. Замеры производились прибором Термоанемометр Testo № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020 по 13.08.2022.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 2, 8, 11 составляет 51 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 6,3 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 2, 8, 11, 5 на срок до «5» июня 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)


Директор МУП «Сакский райкоммунхоз»

 / Нехорошкин Р.А./
(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

 / Гладченко Е.А./
(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

 / Гладченко В.А./
(личная подпись)



Акт зарегистрирован «14» декабря 2020г


М. П. Для документов за № 770

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

 размеры в метрах



Заказчик _____