

**АКТ**  
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от  
газоиспользующего оборудования и бытовых печей

с. Чистое

"6" ноябрь 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А, Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах №27, 31, 25, 29 дома № 12 по адресу Ильинская с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах №27, 31, 25, 29. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из стеклита дымоотводы из стеклита вентиляционные каналы из стеклита.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах №27, 31, 25, 29 и составляет 22 Па, что требуемому значению разряжения равному — Па. Замеры производились прибором термосигнализатор тест № 410-1. Проверка прибора произведена с. 13.08.2020 по 13.08.2021.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3x квартир №27, 31, 25 составляет 69 м<sup>3</sup>/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 4,6 м<sup>3</sup>/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах №27, 31, 25 на срок до «6 » июне 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № — по причине

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Нехорошкин Р.А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Гладченко Е.А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Гладченко В.А./

(личная подпись)




Акт зарегистрирован «14» ноябрь 2020 г.

за № 825

1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента

обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного  
переоборудования владельцем квартиры,  
соседями и др. лицами



 вентиляция      размеры в метрах  
 дымоход

Заказчик \_\_\_\_\_