

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

с. Южное

"6" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А., Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1,3,5,7 дома № 12 по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1,3,5,7. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.

2. Дымовые каналы выполнены из железа дымоотводы из железа вентиляционные каналы из железа.

3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 1,3,5,7 и составляет 2,2 Па, что меньше требуемому значению разряжения равному 3 Па.

Замеры производились прибором Термодинамометр testo № 410-6.

Проверка прибора произведена с. 13.08.2020г. до 13.08.2021г.


4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 1,3,5,7 составляет 69 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 4,6 м³/ч.

5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1,3,5,7 на срок до 6 месяцев 20 21 г.

6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

 / Нехорошкин Р.А.
(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

 / Гладченко Е.А.
(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

 / Гладченко В.А.
(личная подпись)





Акт зарегистрирован «14» сентября 2020г
за № 822

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

 вентиляция размеры в метрах
 дымоход



Заказчик _____