

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

с. Уютное

"12" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А, Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 14, 17, 20, 23 дома № 16 по адресу Кирова с целью


установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 14, 17, 20, 23. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 120 мм, а вентиляционных каналов 120 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из б/железов дымоотводы из _____ вентиляционные каналы из б/железов.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 14, 17, 20, 23 и составляет 22 Па, что _____ требуемому значению разряжения равному _____ Па. Замеры производились прибором Термоанемометр БЕСКО № 410-5. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г по 13.08.2021г.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 14, 17, 20 составляет 84 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 3,8 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 14, 17, 20, 23 на срок до «12» июня 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)


Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

 / Нехорошкин Р.А.
(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

 / Гладченко Е.А.
(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

 / Гладченко В.А.
(личная подпись)




Акт зарегистрирован «14» сентября 2020г

за № 865

Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

 вентиляция размеры в метрах
 дымоход



Заказчик _____