

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования и бытовых печей

c. *Yotnoe*

"6" please 2030T.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А, Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 4, 7 дома № 21 по адресу Терешкова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 4, 7. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

- При периодической проверке установлено:

 - Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
 - Дымовые каналы выполнены из щерпик дымоотводы из _____
вентиляционные каналы из щерпик.
 - Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 4, 7 и составляет 22 Па, что требуемому значению разряжения равному _____ Па.
Замеры производились прибором термоанемометр testo № 410-1.
 - Проверка прибора произведена с 13.08.2020 по 13.08.2022
 - Расход удаляемого воздуха из помещений 3 квартир №4, 7 составляет 63,9 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 50 м³/ч.
 - Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 4, 7 на срок до «6» июне 2022 г.
 - Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты кашалов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз»

[Signature]

Некрасовкин Р.А.

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

Светлана Евгеньевна Гладченко / Гладченко Е.А./
(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

Blee




1. Акт действителен

обследования.

обследования.

2. Предприятие не несет
переоборудования влас-
тителями и пр. при этом

 вентиляция  дымоход размеры в метрах



Заказчик