

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

г. Ютмас

"6" декабря 2020г

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А, Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 21, 24, 27 дома № 21 по адресу Терешкова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 21, 24, 27. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из кирпича дымоотводы из кирпича вентиляционные каналы из кирпича.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 21, 24, 27 и составляет 22 Па, что равно требуемому значению разряжения равному 22 Па. Замеры производились прибором Термоанемометр ТЕСКО № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г по 13.08.2021г.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3к квартир № 21, 24, 27 составляет 63,9 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 5,0 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 21, 24, 27 на срок до «6» июня 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

 / Нехорошкин Р.А./
(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

 / Гладченко Е.А./
(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

 / Гладченко В.А./
(личная подпись)




Аккредитован «14» декабря 2020г

за № 808

1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

☒ вентиляция размеры в метрах
☒ дымоход



Заказчик _____