

# **АКТ** **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

г. Удомля

"6" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А, Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 3, 6, 9 дома № 21 по адресу Терешковой с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 3, 6, 9. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из шпирит дымоотводы из шпирит вентиляционные каналы из шпирит.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 3, 6, 9 и составляет 2,2 Па, что требуемому значению разряжения равному Па.
4. Замеры производились прибором Термоанализатор ТЕРМО № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г с. 13.08.2021г.
5. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 3, 6, 9 составляет 63,9 м<sup>3</sup>/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 50 м<sup>3</sup>/ч.
6. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 3, 6, 9 на срок до «6» июня 2021 г.
7. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № \_\_\_\_\_ по причине \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_

/ Нехорошкин Р.А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_

/ Гладченко Е.А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_

/ Гладченко В.А./

(личная подпись)



Акт зарегистрирован «14» сентября 2020г

М. П. Для документов

за № 804

## **ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами




вентиляция



дымоход

размеры в метрах



Заказчик \_\_\_\_\_