

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

с. Готное

"6" сентября 2020г

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А, Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 8 дома № 24 по адресу Евкаторийское с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 8. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет - мм, а вентиляционных каналов 100 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из - дымоотводы из штукатурки.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № - и составляет - Па, что требуемому значению разряжения равному - Па. Замеры производились прибором Термоанемометр testo № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г по 13.08.2021г.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3к квартир № 8 составляет 54 м3/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 60 м3/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № - на срок до «6» июля 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № - по причине

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)


Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Гладченко В. А./

(личная подпись)



Акт зарегистрирован «14» сентября 2020г


за № 803

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.
2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

 вентиляция
 дымоход

размеры в метрах



Заказчик _____