

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

г. Усть-Илимское

"6" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А., Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 14 дома № 34 по адресу Евкаторийское с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 14. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет _____ мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из _____ дымоотводы из _____ вентиляционные каналы из асбеста.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № _____ и составляет _____ Па, что _____ требуемому значению разряжения равному _____ Па. Замеры производились прибором Термоанемометр ТБ860 № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г. до 13.08.2021г.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3к квартир № 14 составляет 54 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 60 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 14 на срок до «6» сентября 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» _____



/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____



/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____



/ Гладченко В. А./

(личная подпись)



Актуализирован «14» сентября 2020г за № 798


ПРИМЕЧАНИЕ:
 1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.
 2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами



вентиляция

дымоход

размеры в метрах



Заказчик _____