

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

г. Южное

"12" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А., Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 17, 22 дома № 41 по адресу Саговое с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 17, 22. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет — мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из — дымоотводы из — вентиляционные каналы из кирпич.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № — и составляет — Па, что — требуемому значению разряжения равному — Па. Замеры производились прибором термоанемометр testo № 412-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г. по 13.08.2020г.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 17, 22 составляет 501 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 6,4 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 17, 22 на срок до «12» июня 20 21 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № — по причине —

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Гладченко В. А./

(личная подпись)




Ак зарегистрирован «14» сентября 2020г

за № 898

1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

 вентиляция размеры в метрах
 дымоход



Заказчик _____