

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования и бытовых печей

с. Уютное

"12" декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А, Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 16 дома № 41 по адресу Сафонов с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 16. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет _____ мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из _____ дымоотводы из _____ вентиляционные каналы из ширши.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № _____ и составляет _____ Па, что _____ требуемому значению разряжения равному _____ Па.
4. Замеры производились прибором Термоанемометер testo № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г по 13.08.2021г.
5. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 16 составляет 50,7 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 64 м³/ч.
6. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 16 на срок до «12» июня 2021 г.
7. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

/ Гладченко В. А./

(личная подпись)



Акт зарегистрирован «14» декабря 2020 г.

за № 893


Акт действителен в течении 6 месяцев с момента подписания

2. Ответственность не несет в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами



вентиляция
дымоход

размеры в метрах



Заказчик _____