

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

в г. Лютое

"12" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А., Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 4, 8 дома № 45 по адресу Сафовае с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 4, 8. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из кирпич дымоотводы из кирпич вентиляционные каналы из кирпич.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 4, 8 и составляет 22 Па, что требуемому значению разряжения равному Па.
4. Замеры производились прибором Термоанализатор testo № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г по 13.08.2021г.
5. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 4, 8 составляет 50,1 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 6,4 м³/ч.
6. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 4, 8 на срок до 12 июня 2021 г.

Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» _____



/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____



/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____



/ Гладченко В. А./

(личная подпись)



Акт зарегистрирован «14» сентября 2020г

за № 875


Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами



вентиляция
дымоход

размеры в метрах



Заказчик _____