

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

с. Уютное

"12" января 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А, Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 2,5 дома № 5 по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 2,5. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из железа дымоотводы из железа вентиляционные каналы из железа.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 2,5 и составляет 22 Па, что требуемому значению разряжения равному Па. Замеры производились прибором Термоанемометр tefeo № 410-1. Поверка прибора произведена с. В. 08. 2020 г. по 13.08. 2021 г.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 2,5 составляет 48 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 6,7 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 2,5 на срок до 12 июне 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

/ Гладченко В. А./

(личная подпись)




Акт зарегистрирован «14» января 2021г.

за № 928

ИЗВЕЩЕНИЕ:

1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.
2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

1 вентиляция размеры в метрах
2 дымоход



Заказчик _____