

# **АКТ** **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

с. Гутиное

"5" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А, Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 43, 65, 109, 87 дома № 6 по адресу Широва с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 43, 65, 109. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет \_\_\_\_\_ мм, а вентиляционных каналов 120 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из \_\_\_\_\_ дымоотводы из \_\_\_\_\_ вентиляционные каналы из ж/бетон.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № \_\_\_\_\_ и составляет \_\_\_\_\_ Па, что \_\_\_\_\_ требуемому значению разряжения равному \_\_\_\_\_ Па. Замеры производились прибором Термоанемометр testo № 410-1.
4. Проверка прибора произведена с. 13.08.2020 по 13.08.2021.
5. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 43, 65, 109 составляет 57 м<sup>3</sup>/ч что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 56 м<sup>3</sup>/ч.
6. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 43, 65, 109 на срок до «5» июня 20 21 г.
7. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № \_\_\_\_\_ по причине \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ / Нехорошкин Р. А./  
 (личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_

 / Гладченко Е. А./  
 (личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_


 / Гладченко В. А./  
 (личная подпись)



1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

☒ вентиляция                      размеры в метрах  
☒ дымоход



Заказчик \_\_\_\_\_