

АКТ

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Южное

"5" сентября 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А., Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 36, 58, 102 дома № 6 по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 36, 58, 102. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет _____ мм, а вентиляционных каналов 120 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из _____ дымоотводы из _____ вентиляционные каналы из б/металлов.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № _____ и составляет _____ Па, что _____ требуемому значению разряжения равному _____ Па. Замеры производились прибором Термоанемометер ТЕСТО № 410-1. Проверка прибора произведена с 13.08.2020 г. по 13.08.2021 г.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 36, 58, 102 составляет 57 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 5,6 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 36, 58, 102 на срок до «5» июня 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)


Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» _____



/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)


Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____



/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____




/ Гладченко В. А./

(личная подпись)



1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.


2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами



вентиляция

размеры в метрах

дымоход



Заказчик _____